

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
GLP DE LOS CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DE
LANZAROTE”**



ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. DESTINO	3
3. ALCANCE Y ÁMBITO	3
4. MEDIOS PERSONALES	3
5. SOLVENCIA TÉCNICA	4
6. PRECIO	4
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	4

ANEXO I: LISTADO DE INSTALACIONES GLP

ANEXO II: LISTADO DE REVISIONES



1. OBJETO

Es objeto del presente pliego el servicio consistente en el servicio de mantenimiento de las instalaciones GLP de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (en adelante CACT), así como definir las características técnicas generales que debe cumplir el servicio.

Las características técnicas generales descritas en este pliego podrán ser superadas por los licitadores en sus ofertas, proponiendo mejoras para la optimización del servicio prestado, siempre que las mismas no supongan un coste añadido para los CACT.

2. DESTINO

El servicio se prestará para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de GLP de los CACT relacionados en el Anexo I.

3. ALCANCE Y ÁMBITO

El alcance del contrato será la totalidad de las operaciones necesarias para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de las instalaciones de GLP de los CACT descritas en el Anexo II del presente pliego, estableciéndose **cuatro (4) servicios de mantenimiento al año.**

precio

4. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria deberá tener a disposición del servicio el personal necesario en número y cualificación para cumplir el Servicio objeto del contrato y poder realizar las inspecciones y revisiones de todos los equipos, disponiendo de la normativa técnica de obligado cumplimiento.



5. SOLVENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA

La solvencia técnica podrá ser acreditada por los siguientes medios:

a) Mediante la acreditación de poseer la clasificación siguiente:

Grupo: P [Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.

Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. Categoría: 1 [Cuantía del contrato inferior a 150.000 euros]

b) Mediante la acreditación, de haber realizado en los últimos tres años, uno o varios servicios de mantenimiento de instalaciones de GLP. Los servicios efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Este documento deberá estar firmado por el responsable de la empresa licitadora

6. PRECIO

El presupuesto máximo del contrato de servicio queda fijado en MIL CIENTO CINCUENTA EUROS, (1.150,00€), incluye todo tipo de gastos e impuestos, salvo el IGIC que no se encuentra incluido, este importe determinará la cantidad máxima del gasto destinado al servicio de mantenimiento de las instalaciones de GLP de los CACT.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato será de UN (1) AÑO, desde su firma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



ANEXO I

LISTADO DE INSTALACIONES GLP

CENTRO	DESCRIPCIÓN
JAMEOS DEL AGUA	Instalaciones de GLP con batería de botellas, incluidos los elementos de seguridad de la misma.
CASTILLO DE SAN JOSÉ	Instalaciones de GLP con batería de botellas, incluidos los elementos de seguridad de la misma.
MONUMENTO AL CAMPELINO	Depósito e instalación de GLP, incluidos los elementos de seguridad de la misma.
MONTAÑAS DEL FUEGO	Instalaciones de GLP con batería de botellas, incluidos los elementos de seguridad de la misma.





ANEXO II

LISTADO DE REVISIONES





INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO	C	A	S	OBSERVACIONES
Rev. estado recinto/caseta de GLP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. extintores recinto/caseta de GLP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. punto agua depósito en azotea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estado exterior pararrayos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. tubo sondeo dep. enterrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estado exterior dep. y accesorios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. equipo de regulación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Medida toma tierra depósito (Ω): _____				
Medida toma tierra pararrayos (Ω): _____				
Medida de protección catódica (V): _____				
VAPORIZADOR				
Rev. vaporizador y elementos de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LÍNEA DE CARGA DEL DEPÓSITO				
Rev. estado exterior tubería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Rev. estado accesorios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estanqueidad línea de carga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN				
Rev. estado exterior tubería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estado accesorios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estanqueidad línea de alimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MAQUINARIA				
Rev. estado exterior maquinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. estanqueidad maquinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. gases combustión calderas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTROL				
Rev. sistema de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. equipos de medición y contaje de GLP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rev. equipos de corriente impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LOCALES		
Rev. ventilación locales	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

LEYENDA **C**: Correcto **A**: Anomalía **S**: Subsanoado

